

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00324/001361/2024/Mc

Kontakt

/036 6362428

/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

25.1.2024

Vec

**Žiadosť o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia č. EBO-STAV-026-00-00 „Článkové ventilátorové veže 3x4 APS8“ a požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej PLKVZ) č. EBO-STAV-026-00-00 „Článkové ventilátorové veže 3x4 APS8“ JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom PLKVZ č. EBO-STAV-026-00-00 je:

- Vypracovanie chýbajúcej dokumentácie kvality pre prevádzku vybraného zariadenia (ďalej VZ), ktoré nemali dokumentáciu kvality,
- Deklarovanie schopnosti odvodu tepelnej energie ventilátorovými chladiacimi vežami z technickej vody dôležitej.

Ventilátorové chladiace veže SO582a, SO582b a SO582c sú v zozname VZ 3-ZOZ/080, 4-ZOZ/080, 6-ZOZ/080 a sú zaradené do BT IV. Predmetný PLKVZ zaraďuje predmetné SO do BT III. Uvedená zmena bude opravená v nasledujúcej revízii 3-ZOZ/080, 4-ZOZ/080, 6-ZOZ/080 a zároveň zaslaná ÚJD SR na schválenie.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie požiadaviek na kvalitu VZ k PLKVZ č. EBO-STAV-026-00-00 „Článkové ventilátorové veže 3x4 APS8“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2


Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
42

  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PLKVZ č. EBO-STAV-026-00-00 Článkové ventilátorové veže 3x4 APS8,
2. Požiadavky na kvalitu VZ,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plán kontrol a skúšok,
5. CD.

Na vedomie  
52000, A3000, 20300