



**Slovenské elektrárne, a. s.**  
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice  
Slovenská republika  
T +421 33 597 1111  
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00355/001664/2024/Mc	910 674770 033 5972577	Jaslovské Bohunice 30.1.2024

Vec

**Žiadosť o súhlas so zmenou IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ a žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2**

V súlade § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu so zmenou IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ v rozsahu čiastkového projektového výstupu č. 2 (ďalej ČPV2) „Zmena typu vodiča medzi 1TJ41D01 a 1TJ41D01-MX“ 3. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1

Projektová dokumentácia k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, plán kvality vybraných zariadení (ďalej PLKVZ) č. 4340-1910/2020 a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení boli schválené rozhodnutím úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej ÚJD SR) č. 144/2021 zo dňa 6.5.2021.

Rozhodnutím ÚJD SR č. 97/2022 zo dňa 17.3.2022 bola schválená zmena požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v PLKVZ „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – káble“, ev. č. 4340-1910/2020, zmena č. 1.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny PLKVZ k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“, ev. č. 4340-1910/2020, revízia č. 2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ k PLKVZ „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“, rev. č. 2, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Dôvodom revízie č. 2 je zmena typu kábla W-08-WA0034.1 medzi 1TJ41D01-MX a 1TJ41D01 z 6-CHKCH-R 3x150 (6-CXKFE-R 3x150) od výrobcu nkt cables, s. r. o., (Kabelovna Kabex a.s.) na typ kábla, od výrobcu NEXANS typ kábla 279-K3-HEPR/LSZH 3x120 mm<sup>2</sup>-6/10(12)kV-Cu-C520231Z. Zmena typov káblov je z dôvodu problémov s výrobou a dodávkou krátkych dĺžok 6 kV káblov, 6-CHKCH-R 3x150 (6-CXKFE-R 3x150) od výrobcu nkt cables, s. r. o., (Kabelovna Kabex a. s.). Keďže sa do dnešných dní navrhované typy káblov nepodarilo v potrebnej dĺžke a za rozumných ekonomických nákladov u dodávateľov zabezpečiť, museli sme hľadať iné riešenie v SE, a. s., na návrh PPA Energo, s. r. o., preskúmali vytipované skladové zásoby na stavbe EMO34. Našli sme vyhovujúci kábel pre naše potreby podľa dokumentu PNM34090143, str. 117 a 118 kód kábla NEXANS 279-K3-HEPR/LSZH 3x120 mm<sup>2</sup>-6/10(12)kV-Cu-C520231Z.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 4. V prílohe č. 5 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č.24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava



riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. ČPV2 - Zmena typu vodiča medzi 1TJ41D01 a 1TJ41D01-MX,
2. PLKVZ Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble, rev. č. 2,
3. Požiadavky na kvalitu VZ, rev. č. 2,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plán kontrol a skúšok,
6. CD.

Na vedomie

54000, 52000, A3000, 20310