



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo

Naše číslo
SE/01816/016403/2023/Mc

Kontakt

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
21.12.2023

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny IPR B20013 „Úprava obvodov automatík čerpadiel demivody“ a žiadosť o schválenie zmeny IPZK a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR B20013 „Úprava obvodov automatík čerpadiel demivody“, ktorý vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3. blok a v prílohe č. 2 pre 4. blok JE EBO V-2. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu IPR B20013 je doplnenie kondenzátorov 1 μ F/630V na kompenzovanie indukovaného napätia na cievkach relé [REDACTED]

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (IPZK) č. MD V2/E05.07/IPZK/0201/PPA/05 „Doplnenie kondenzátorov do rozvádzačov [REDACTED]“ dodatok č. 2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení „Doplnenie kondenzátorov do rozvádzačov [REDACTED]“, ktoré Vám zasielame v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5.

V prílohe č. 6 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.


V prílohe č. 7 Vám zasielame sprievodnú technickú dokumentáciu (STD).

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



manažér bezpečnosti

Prílohy

1. IPR B20013 Úprava obvodov automatík čerpadiel demivody, 3. blok,
2. IPR B20013 Úprava obvodov automatík čerpadiel demivody, 4. blok,
3. IPZK Doplnenie kondenzátorov do rozvádzačov [redacted] dod. č. 2,
4. Požiadavky na kvalitu VZ Doplnenie kondenzátorov do rozvádzačov [redacted]
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plán kontrol a skúšok,
7. STD k IPR B20013 Úprava obvodov automatík čerpadiel demivody,
8. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, 20310