

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00359/001647/2024/Ga

Kontakt

/036 636 2811

/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

30.1.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu IPR M20029/1 (NZ č. 501598474), schválenie dodatku č. 27 plánu kvality vybraných zariadení IPZK B1 - 1. blok, schválenie dodatku č. 28 IPZK B1 - 2. blok a schválenie požiadaviek na kvalitu VZ v JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2a - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG nad 44,5 mm“, 1. blok,
IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2a - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG nad 44,5 mm“, 2. blok.

Cieľom projektu je náhrada pôvodných heterogénnych zvarových spojov (HZS) na vonkajších nátrubkoch PG novými HZS vyrobenými ako domerky v dielenských podmienkach automatizovaným spôsobom zvarovania s nanosenou ochrannou niklovou vrstvou koreňa zvaru.

Riešenie spočíva v odstránení časti potrubia s pôvodným HZS medzi nátrubkom na telese PG a príslušnou potrubnou trasou. Do pripraveného priestoru medzi nátrubok a potrubnú trasu sa vloží zvarenc (domerok) s HZS, ktorý bude k pôvodným trasám na nerezovej ako aj uhlíkovej časti privarený homogénnym zvarom.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie dodatku č. 27 IPZK B1 - 1. blok „Parogenerátor [REDACTED] na 1. bloku“ a schválenie dodatku č. 28 IPZK B1 - 2. blok „Parogenerátor [REDACTED] na 2. bloku“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Zároveň Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Realizácia projektu je plánovaná počas 2GO/2024.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2a - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG nad 44,5 mm“, 1. blok,
2. Projekt zmeny IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2a - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG nad 44,5 mm“, 2. blok,
3. Dodatok č. 27 IPZK B1 - 1. blok „Parogenerátor [redacted] na 1. bloku“,
4. Dodatok č. 28 IPZK B1 - 2. blok „Parogenerátor [redacted] na 2. bloku“,
5. Požiadavky na kvalitu VZ,
6. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
7. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310