

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorm

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00343/001667/2025/Ga

Kontakt

Klučár/036 636 3053

Bugár/036 636 2428

Gálová/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

31.1.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. PZ500667199, žiadosť o schválenie zmeny IPZK L2/1 formou dodatku č. 11 a žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

PZ500667199 „Výmena servopohonu 7LBR42AA002-M001“.

Pri výmene servopohonu 7LBR42AA002-M001 je nutná výmena motorového spúšťača v rozvádzači „7BJF78“. Rozvádzač je zaradený do bezpečnostnej triedy 3j.

Servopohon je zaradený do „NZ500667199 – Typová výmena servopohonov po technickej životnosti“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie dodatku č. 11 individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení L2/1 „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

Mgr. Pavol Maťa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii PZ500667199 „Výmena servopohonu 7LBR42AA002-M001“,
2. Dodatok č. 11 individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení L2/1 „Rozvádzače UNIBLOK“ (vrátane požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení),
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
5. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3020, B3030, B2030, 20310