



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00375/001636/2024/Mc

Kontakt

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice
1.2.2024

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou typového projektu PZ 501000531 „Typová výmena relé Omron MKW“ a žiadosť o schválenie plánu kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou typového projektu PZ 501000531 „Typová výmena relé Omron MKW“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Typový projekt definuje náhradu pôvodných relé výrobcu OMRON, ktoré sa už nevyrábajú a na trhu nie sú dostupné ich náhradné diely. Ako typová náhrada je projektom PZ 501000531 definované zapojenie relé typu RB.14.9.250.0000 výrobcu Finder S.p.A. Typový projekt nerieši náhradu relé typu A1996 pre jednotlivé technické miesta JE EBO V-2, ale pre každé technické miesto bude spracovaná samostatná realizačná projektová dokumentácia.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia č. EBO-ELE-039-00-00 pre relé FINDER RB.14.9.250.0000, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou plánu kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu „Relé FINDER RB.14.9.250.0000“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4, § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v prílohe č. 5 a § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v prílohe č. 6.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40



Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. PZ 501000531 Typová výmena relé Omron MKW,
2. Plán kvality VZ č. EBO-ELE-039-00-00 pre relé Finder RB.14.9.250.0000,
3. Požiadavky na kvalitu VZ pre relé Finder RB.14.9.250.0000,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, 20310