



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00383/001776/2024/Mc	██████████/033 5973239 ██████████/033 5972577	Jaslovské Bohunice 1.2.2024

Vec

Žiadosť o schválenie zmien individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení „Hermetické káblové priechodky ELOX“ dodatok č. 5 a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení (ďalej IPZK VZ) „Hermetické káblové priechodky ELOX“ dodatok č. 5, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Analýza vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT 1 Vám predkladáme v prílohe č. 4.
V prílohe č. 5 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Dôvodom vydania dodatku č. 5 k IPZK VZ je projekt IPR B19130 výmena monitorov dávkového príkonu v hermetickej zóne systému GIM100, ktorý sme Vám zaslali ako oznámenie listom č. SE/00380/001106/2024/Mc. V zmysle tohto projektu sa vymieňajú zariadenia na meranie dávkového príkonu v hermetickej zóne aj s príslušnou kabelážou prechádzajúcou z hermetickej zóny do nehermetickej hermetickými káblovými priechodkami E459-I/22 a E459-II/19.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia ani do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
81

Ing. Peter Farkas
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. IPZK „Hermetické káblové priechodky ELOX“,
2. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Analýza vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT 1,
5. Plán kontrol a skúšok,
6. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A0120, 20310