

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorum

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

[REDACTED]  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00423/001710/2024/Mc	[REDACTED] 033 5972327 [REDACTED] 033 5972577	Jaslovské Bohunice 8.2.2024

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“ pre 3. blok Vám predkladáme v prílohe č. 1 a pre 4. blok v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom projektu NZ 502207836 a NZ 502207873 je výmena ističov rady NS160N a pripojovacích silových svorkovnic jestvujúcich stýkačov typu LC1D150P7 v rozvádzačoch 1EV90, 1EW90, 1EX90, 2EV90, 2EW90 a 2EX90 z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodných ističov (je ukončená ich výroba) a nedostatočnej stykovej plochy u svoriek svorkovnic stýkačov. Riešením je výmena pôvodných ističov od výrobcu MERLIN GERIN za nový istič rady NSX160N od výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC a výmena svorkovnic stýkačov od výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za svorkovnice typu LA9D115503 od toho istého výrobcu určených pre pripojenie vodičov k stýkaču LC1D150P7 prostredníctvom káblových očíek a skrutiiek.

V súlade § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej IPZK) „Rozvádzače 0,4 kV – typu SBO pre dieselgenerátory, Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“, dodatok č. 4, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3. Schvaľovací list je súčasťou IPZK.

V súlade § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 v rozsahu NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5, plnenie 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v prílohe č. 6 a plnenie § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7. V prílohe č. 8 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
12



vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“ pre 3. blok,
2. NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO“ pre 4. blok,
3. IPZK, Rozvádzače 0,4 kV typu SBO pre dieselgenerátory, Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO, dod. č. 4,
4. Požiadavky na kvalitu VZ, NZ 502207836, NZ 502207873 „Modifikácia prvkov v obvodoch silových elektrických napájaní elektro ohrievačov horúcich rezerv havarijných DG v SE-EBO,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Plán kontrol a skúšok,
9. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20310