

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00350/001714/2025/Mc	Hrabovský/033 5973384 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 7.2.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny IPR EBO 10043/11 „Výmena systému ochrany a riadenia reaktora (SORR) - PZ502253001 Zmeny systému RRCS v roku 2025" JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu so zmenou IPR EBO 10043/11 „Výmena systému ochrany a riadenia reaktora (SORR) - PZ502253001 Zmeny systému RRCS v roku 2025" pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom požadovaných zmien v integrovanom systéme skupinového a individuálneho riadenia HRK reaktora Reactor Rod Control System (RRCS), ktorý patrí do BT 3 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. je výmena ističa v module vyhodnotenia polohy UA0001A1v skrinách SVP-A, SVP-B, SRS a v moduloch ktoré slúžia ako náhradné diely.

Dôvodom realizácie zmien sú prevádzkové skúsenosti, kedy pôvodne inštalovaný 0,5 A istič USENS sa pri zapínaní prejavoval „precvaknutím“ a je ho možné niekedy zapnúť až na 2., alebo 3. pokus. Všetky požadované zmeny budú realizované počas generálnych opráv v roku 2025 a sú uvedené v technickej správe pre 3. a 4. blok, ktorá je súčasťou príloh. Uvedená dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 31.1.2025


Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 2 a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3.

V prílohe č. 4 Vám posielame vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004-1.6./hp.

Realizácia predmetnej zmeny nemá dopad na zmenu požiadaviek kvality vybraných zariadení a schválených plánov kvality vybraných zariadení PLKVZ č. 4340.4-1045/15, 4340.4-1157/15, PLKVZ E5392-3QA0-069, PLKVZ E5392-3QA0-070, ktoré boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2016.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava


Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. IPR EBO 10043/11 „Výmena systému ochrany a riadenia reaktora (SORR) - PZ502253001 Zmeny systému RRCS v roku 2025",
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004-1.6./hp,
5. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, 20300