

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00411/002118/2025/Mc	Vojtek/033 5973239 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 13.2.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou IPR B19036 (PZ500861553) „Vypnutie neutrálneho vodiča“ a žiadosť o schválenie dodatku č. 13 individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“ a požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2

V zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bodu 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR B19036 (PZ500861553) „Vypnutie neutrálneho vodiča“, pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 27.1.2025. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Dotknutá výmena uvažuje s realizáciou doplnenia vypínania aj neutrálneho vodiča v zapojení ochrán a automatík v rozvádzačoch, ktorých súčasťou sú vývody pre pohony vo výbušnom prostredí v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej na základe požiadaviek návrhu na zmenu a nového protokolu o určení vonkajších vplyvov, ktorý novo zadefinoval prostredie v priestoroch pohonov. Pohony, ostatné parametre, ani funkcie sa nemenia. Kabeláž pre dotknuté vývody sa nemení.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 13 k individuálnemu programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení (ďalej len IPZK) č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 c, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.


V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 13, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“.

Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp, Vám zasielame v prílohe č. 5.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR B19036 (PZ500861553) „Vypnutie neutrálneho vodiča“,
2. IPZK č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 13,
3. Požiadavky na kvalitu VZ „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 13,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300