

**Právne a firemné záležitosti**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00429/002290/2026/AA	Balážik/036 636 2205 Ács/036 636 3822	Mochovce 12.2.2026

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502314583, žiadosť o schválenie zmeny individuálnych programov zabezpečenia kvality formou dodatkov č. 14, 20 a 25, žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení jadrového zariadenia JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa realizačného projektu:

**PZ 502314583 „Náhrada stýkačov KM1 a KM2 v rozvádzačoch 1BNK40, 1BNK59 a 2BJA01“.**

Riešením projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) je výmena pôvodných stýkačov typu V63E, V40E, K25E, K16E, K10E a typovej rady EP1C za stýkače novej typovej rady LC1D od spoločnosti Schneider. Nové stýkače sú rozmerovo menšie a funkčne zhodné a budú umiestnené na pozícií existujúcich stýkačov. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia pre výmenu všetkých pôvodných stýkačov v dotknutých rozvádzačoch. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku.

Predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) sú kategorizované do bezpečnostnej triedy BT 2 a BT 3.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny individuálnych programov zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatkov č. 14 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“, č. 20 IPZK L 2b „Rozvádzače UNIBLOK“ a č. 25 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu (ďalej len „PnK“) VZ k dodatkom č. 14 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“, č. 20 IPZK L 2b „Rozvádzače UNIBLOK“ a č. 25 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“.

Súčasťou predmetnej žiadosti je príslušná PD PZ 502291459 (PD obsahuje: dodatky k IPZK, príslušné PnK VZ, plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) a vyjadrenie SE, a. s., k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Uvedené dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi



#### Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502314583 „Náhrada stýkačov KM1 a KM2 v rozvádzačoch 1BNK40, 1BNK59 a 2BJA01“, ktorého súčasťou sú:
  - Dodatok č. 14 IPZK L2a „Rozvádzače UNIBLOK“,
  - Dodatok č. 20 IPZK L2b „Rozvádzače UNIBLOK“,
  - Dodatok č. 25 IPZK L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“,
  - PnK VZ,
  - Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

#### Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2030, B3020, B3030, 14500, 14510