

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00769/003609/2023/Mc

Kontakt

[REDACTED]/033 5973580

[REDACTED]/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

9.3.2023

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 3. a 4. bloku JE EBO V2“ (PG35) a žiadosť o schválenie zmeny IPZK a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 3. a 4. bloku JE EBO V2“, (PG35) ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola v SE, a. s., schválená dňa 20.01.2023. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu je náhrada pôvodných heterogénnych zvarových spojov za nové heterogéne zvarové spoje (vyrobené ako domerky) v dielenských podmienkach automatizovaným spôsobom zvárania s nanosenou ochrannou niklovou vrstvou koreňa zvaru.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality IPZK č. VÍT – IPZJ – PG - 1/82, „Modifikácia heterogénnych spojov v uzle parogenerátorov PGV-213, PG35“, dodatok č. 34, ktorý sa nachádza v realizačnej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. 202002307-4-I-0-PNK-26-1, ktoré sa nachádzajú v realizačnej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v projektovej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 3. a 4. bloku JE EBO V2“, (PG35),
2. CD.

Na vedomie

54000, 54010, 54011, 53000, 20310