

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00441/002490/2025/Mc

Kontakt

Šprlák/033 5972709

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

18.2.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501169641-2 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu PZ 501169641-2 je výmena pôvodnej prepäťovej ochrany DEHN 910 620 v rozvádzači 1EV v poli č. 01 z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov na trhu.

Riešením je výmena pôvodnej prepäťovej ochrany za novonavrhovaný typ SIEMENS 5SD7413-1. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (VZ) JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05 „Úsekové rozvádzače - 3. a 4. blok“, dodatok č. 03 „Zvodíčov prepätia typu Siemens 5SD7413-1“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Úsekové rozvádzače - 3. a 4. blok“, dodatok č. 03, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

V prílohe č. 7 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.


Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp, Vám zasielame v prílohe č. 8.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 501169641-2 Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 1EV, pole č. 01),
2. Individuálny program zabezpečenia kvality, „Úsekové rozvádzače - 3. a 4. blok“, dodatok č. 03,
3. Požiadavky na kvalitu VZ „Úsekové rozvádzače - 3. a 4. blok“, dodatok č. 03,
4. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
9. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300