

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00443/002518/2025/Mc	Vendlek/033 5972688 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 18.2.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou IPR B19022 (NZ 501490350) „Inštalácia odberov vzoriek v uzle dieselgenerátora“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR B19022 (NZ 501490350) „Inštalácia odberov vzoriek v uzle dieselgenerátora“, ktorého dokumentáciu Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3 blok a v prílohe č. 2 pre 4. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom projektu je vytvorenie troch nových odberových trás s ventilmi a odberovým miestom pre zabezpečenie bezpečného a reprezentatívneho odberu vzoriek nafty zo spodku, stredu a vrchu spotrebných nádrží 6 ks dieselgenerátorov každá nádrž má objem 6 m³/ks.

Zariadenia potrubných trás zaradené do BT2 sú obsiahnuté v PLKVZ č. EBO-STR/II-057-00-00 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“, revízia č. 00, verzia č. 01. Uvedený PLKVZ bol schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 3/2025 zo dňa 7.1.2025.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Analýzu vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT 1 podľa prílohy č. 5 bod III vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7.

Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp, Vám zasielame v prílohe č. 8.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
42


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR B19022 (NZ 501490350) „Inštalácia odberov vzoriek v uzle dieselgenerátora“, 3. blok,
2. IPR B19022 (NZ 501490350) „Inštalácia odberov vzoriek v uzle dieselgenerátora“, 4. blok,
3. Zoznam vybraných zariadení „Návrh zmeny klasifikácie vybraných zariadení“,
4. Analýzu vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT 1,
5. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
9. CD.

Na vedomie

52000, A3000, 53000, 54000, 20300