

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00040/001237/2025

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce

VEC**Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality**

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie dokumentácie pre obmedzovače švihu
čiasťkového prevádzkového súboru DPS
bezpečnostnej triedy III pre 4. blok JE Mochovce, bližšie špecifikovanej v prílohe tohto listu.

Dokumentácia pozostáva z plánu kvality vybraných zariadení, ktorý predkladáme na schválenie
v zhode s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie,
ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky
vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

S pozdravom

Ing. Mgr. Nora Áč
Manažér licencovania

Paraňa za 56000

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu
PNM34395997	00	Plán kvality vybraného zariadenia – Obmedzovače švihov potrubí – BT3 4. blok
PNM34395995	00	Technologický postup – etapa výroby – Obmedzovače švihov potrubí – BT3 – 4. blok
PNM34395996	00	Plán kontrol a skúšok postup – etapa výroby – Obmedzovače švihov potrubí – BT3 – 4. blok
PNM34088367 ¹⁾	05	Technické podmienky - Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce
PNM34419558 ²⁾	01	Dynamická elastoplastická analýza funkčnosti obmedzovača švihu
PNM34419559 ²⁾	01	Dynamická elastoplastická analýza funkčnosti obmedzovača švihu
PNM34396535	03	Technologický postup – TP/004/ENS/2017 – Montáž obmedzovačov švihov na 4. bloku
PNM34396540	03	Plán kontrol a skúšok postup - Montáž obmedzovačov švihov (A203/2)

¹⁾ Dokument predkladáme v elektronickej forme na CD nakoľko už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 497/2024 pre vybrané zariadenie v rámci iného PLKVZ.

²⁾ Prílohu P01 predkladáme v elektronickej forme na CD.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení uvedených v tejto žiadosti nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu, dokumentácia sa nevypracováva. V priebehu životného cyklu predmetných vybraných zariadení môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

PLKVZ pre etapu návrhu nebol vypracovaný, predkladané PLKVZ obsahuje požiadavky na zabezpečovanie kvality aj pre etapu návrhu.

PLKVZ, TP a PKS pre montáž budú súčasťou novej revízie dokumentu PNM34484559 Harmonogramom aktualizácie dokumentácie SMK k programu 4P042.