

**Právne a firemné záležitosti**
Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
4475/2025/12.5.2025	SE/01819/002882/2026/Mc	Orviský/0910673001 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 23.2.2026

Vec

Žiadosť o posunutie termínu plnenia podmienky z rozhodnutia ÚJD SR č. 170/2024 k IPR EBO 10189 "Inovácia systému SCORPIO zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK" JE EBO V-2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len SE, a. s.) prijali rozhodnutie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR) č. 170/2024 zo dňa 12.4.2024, ktorým ÚJD SR schválil projektovú zmenu IPR EBO 10189 "Inovácia systému SCORPIO zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK", plány kvality VZ a požiadavky na kvalitu VZ JE EBO V-2.

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky: *Systém vrchnej úrovne Komplexu vnútroreaktorovej kontroly s operačným systémom KRUIZ (ďalej len „VÚ KVRK“) bude pracovať v paralelnej prevádzke (otvorená slučka bez pripojenia výstupných signálov do TPS). Počas tejto prevádzky budú pracovať všetky pôvodné pracovné stanice systému SCORPIO ako hlavný systém. Po úspešnej prevádzke systému VU KVRK v otvorenej slučke na základe kladného vyhodnotenia tejto prevádzky v záverečnej správe, ktorá bude obsahovať aj výsledky hodnotenia neurčitostí, ďalej dokladovania preškolenia príslušného personálu blokovej dozorne, personálu prevádzky a údržby bude systém VÚ KVRK po generálnej odstávke (ďalej len „GO“) na 3. a 4. bloku v roku 2025 pracovať ako hlavný systém a systém SCORPIO bude ponechaný ako záložný systém (v trvaní do času zavezenia nového typu paliva, alebo do ukončenia zásob náhradných dielov pre systém SCORPIO). Držiteľ povolenia predloží úradu na informáciu pred GO3/2025 a GO4/2025 záverečnú správu z paralelnej prevádzky v otvorenej slučke systému VU KVRK, dokladovanie preškolenia príslušného personálu blokovej dozorne, personálu prevádzky a údržby so systémom VÚ KVRK.*

SE, a. s., listom zn. SE/01819/005773/2025/Mc zo dňa 17.4.2025 zaslali ÚJD SR informáciu k plneniu predmetnej podmienky, že systém SVRK KRUIZ bude pracovať v paralelnej prevádzke od GO/2025 do GO/2026, tzn. záverečnú správu z paralelnej prevádzky v otvorenej slučke systému VU KVRK, dokladovanie preškolenia príslušného personálu blokovej dozorne, personálu prevádzky a údržby so systémom VÚ KVRK Vám predložíme pred GO3/2026 a GO4/2026.

ÚJD SR listom č. 4475/2025 zo dňa 12.5.2025 zobral predmetnú informáciu na vedomie a súhlasil s termínom predloženia záverečnej správy z paralelnej prevádzky v otvorenej slučke VU KVRK, dokladovaním preškolenia príslušného personálu blokovej dozorne, personálu prevádzky a údržby so systémom VÚ KVRK pred GO3/2026 a GO4/2026.

SE, a. s., týmto listom žiadajú o posunutie termínu plnenia podmienky z rozhodnutia ÚJD SR č. 170/2024 z termínu pred GO3/2026 a GO4/2026 na nový termín pred GO3/2027 a GO4/2027.

Dôvodom posunutia termínu sú neúspešné skúšky PKV počas GO3/2025 a GO4/2025.

Tieto skúšky zopakujeme počas GO3/2026 a GO4/2026, teda paralelná prevádzka systému VU KVRK v otvorenej slučke je plánovaná od GO/2026 do GO/2027.



S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Na vedomie
52000, 53000, 54000, A3000, 14500