



## OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Podateľňa Trnava

Dátum: 26. 02. 2026

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Číslo záznamu:<br>1824/2026 | Číslo spisu: ÚJD SR<br>1794 - 2026 |
| Prílohy: 5 + CD             | Vybavuje: 340V                     |

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
2026/01620/3000/Hra

Vybavuje/linka  
Ing. Eva Hrašnová/4603

Jaslovské Bohunice  
25.2.2026

### Vec

Žiadosť o schválenie zmien na JZ v rozsahu aktualizácie a zrušenia prevádzkových predpisov schvaľovaných úradom

Vážený pán generálny riaditeľ,

podľa § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto žiadame o zmenu na jadrovom zariadení JE V1 v rozsahu aktualizácie a zrušenia prevádzkových predpisov schvaľovaných úradom.

**aktualizácia:** EPZK-V1.2V „Etapový program zabezpečovania kvality pre 2. etapu vyrad'ovania JE V1“

**zrušenie PP:** 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“,

5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1“,

5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení“,

5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“.

Zrušenie uvedených prevádzkových predpisov je považované za zmenu na JZ v zmysle § 2 písm. w) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nakoľko zmeny dokumentácie súvisiacej s JZ nie sú fyzickou zmenou na JZ, čiže ich realizáciou nedochádza k zásahu do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, teda nie sú zmenami navrhovanej činnosti v zmysle definície v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov neprikladáme.

Zrušenie prevádzkových predpisov 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“, 5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1“ a 5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,  
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR  
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



zariadení" je z dôvodu ukončenia prevádzky príslušnej technológie a jej demontáže v zmysle schváleného plánu vyradovania JZ a vyňatím zostávajúcich zariadení VZT systémov zo zoznamu vybraných zariadení.

Zrušenie prevádzkového predpisu 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok" je z dôvodu čiastočnej demontáže vzduchotechnických systémov a zmeny prevádzkovateľa. Zostávajúce vzduchotechnické systémy budú prevádzkované zhotoviteľom projektu D4.7.01 podľa programu 5-PRG-14/3100/2025 „Prevádzkovanie VZT v KP JE V1". Program prác 5-PRG-14/3100/2025 bol posúdený prostredníctvom DOS, zápis č. 296 zo dňa 28.01.2026.

Nakoľko zrušenie prevádzkových predpisov a vyňatie posledných vybraných zariadení JE V1 sa dotklo dokumentu EPZK-V1.2V „Etapový program zabezpečovania kvality pre 2. etapu vyradovania JE V1, v prílohe vám zasielame na schválenie jeho nové vydanie.

Zároveň Vám ako plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné:

**a) Analýza príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny**

Zrušenie prevádzkových predpisov 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1", 5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1" a 5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení" je z dôvodu ukončenia prevádzky príslušných systémov, ich demontážou v zmysle schváleného plánu vyradovania JZ projektom D4.4C.01 a vyňatím zariadení VZT systémov, ktoré zostávajú v prevádzke zo zoznamu vybraných zariadení. Ide o nasledovné systémy :

- systém OČN – ukončenie prevádzky v 10/2025 a začiatok demontáže v 10/2025
- systém OZT – demontáž nádrží ZT10N-2 (06/2025) a ZT20N-2 (08/2025), ukončenie prevádzky stáčacej stanice RAO v 09/2025 a jej demontáž v 12/2025, ukončenie prevádzky ostatných zariadení ZT v 10/2025 a začiatok ich demontáže v 02/2025
- systém V1s – vyňatie filtrov a ich oddelovacích klapiek zo zoznamu vybraných zariadení, systém zostáva v prevádzke pre udržanie pracovného prostredia v objekte 801
- systém V16s – ukončenie prevádzky v 08/2025 a demontáž v 08/2025
- systém O20 – ukončenie prevádzky v 11/2025 a začiatok demontáže v 02/2026
- systém SV03 – vyňatie filtrov a ich oddelovacích klapiek zo zoznamu vybraných zariadení, systém zostáva v prevádzke pre udržania pracovného prostredia v objekte 800
- systém ODK – ukončenie prevádzky v 10/2024 a demontáž v 11/2024
- systém OMO – ukončenie prevádzky v 10/2025 a demobilizácia v 11/2025

Postupné vyňatie vybraných zariadení a ich demontáž bola odsúhlasená listom ÚJD SR 2734-2024; 6129/2024 zo dňa 08.07.2024. Vyňatie vzduchotechnických filtrov a príslušných ventilačných klapiek vzduchotechnických systémov SV03 a V1s súvisí s odstránením viac ako 99,997% rádiologického inventára. Kontaminované systémy, ktoré boli možným zdrojom aerosólov, boli odstránené v rozsahu realizovaných projektov vyradovania JZ JE V1 D4.2 a D4.4C. Zostávajúce vzduchotechnické systémy budú slúžiť na udržiavanie pracovného prostredia pre výkon prác na projekte D4.7.01.

Zrušenie prevádzkového predpisu 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok" súvisí so zmenou prevádzkovateľa zostávajúcich vzduchotechnických systémov. Redukované VZT systémy budú prevádzkované zhotoviteľom projektu D4.7.01 na základe 5-PRG-14/3100/2025 „Prevádzkovanie VZT v KP JE V1". Prevádzkovanie redukovaných VZT systémov neohrozí bezpečnosť vyradovacích prác, pretože umožní dodržanie režimu D2 pre vyradovanie.

b) **Hodnotenie vplyvu zmeny na JB**

Touto zmenou nie sú ovplyvnené podmienky vyradovania JZ JE V1 schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014, ktorým ÚJD SR vydal povolenie na 2. etapu vyradovania JZ JE V1 v Jaslovských Bohuniciach a to v rozsahu uvedenom v dokumente „Plán 2.etapy vyradovania JE V1“.

Zo súboru vybraných zariadení na JE V1 boli postupne vynímané vybrané zariadenia, ktorých prevádzka už nebola potrebná, prípadne už nebola potrebná ich klasifikácia do danej bezpečnostnej triedy. Tieto zariadenia sa postupne demontovali. Požadovaná úroveň jadrovej bezpečnosti zostáva zachovaná a je naďalej zabezpečená.

c) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia**

Navrhovaná zmena – zrušenie prevádzkových predpisov 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“, 5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1“, 5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení“ a 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“ nie je doplnením nového zariadenia na JZ V1, preto nie je potrebné navrhovať žiadne opatrenia.

d) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému kvality alebo odbornej prípravy zamestnancov**

Nie je potrebné prijať žiadne opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov uvedených zmien v prevádzkovej dokumentácii na systém manažérstva kvality.

e) **Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne**

Implementáciou zmeny je dotknutá nasledovná dokumentácia držiteľa povolenia :

| Názov dokumentu                                                 | Požadovaný stav |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| MZ/KS/ZSM Kontroly a skúšky VZ a VTZ                            | Aktualizovať    |
| MZ/KS/SM-01 Výkon revíznych činností                            | Aktualizovať    |
| 5-HMG-008 Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení | Zrušiť          |
| 5-INF-013 Vyhodnotenie harmonogramu prevádzkových kontrol       | Zrušiť          |

f) **Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizík**

Nie je potrebné vykonať, nakoľko ide o zmenu nevyhnutnú z pohľadu ukončenia prevádzky vybraných zariadení, ich demontáže a tiež po odstránení viac ako 99,997% rádiologického inventára. Kontaminované systémy, ktoré boli možným zdrojom aerosólov, boli odstránené v rozsahu realizovaných projektov vyradovania JZ JE V1 D4.2 a D4.4C.

g) **Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou osobou**

Zmeny prevádzkových predpisov aj ich rušenie sú v JAVYS, a.s. schvaľované podľa smernice RS/PD/ZSM „Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie“, v ktorej sú priradené kompetencie na schvaľovanie zmien v platnej prevádzkovej dokumentácii tým istým schvaľujúcim, ktorí schvaľovali predchádzajúce vydania. Z toho vyplýva, že nie je potrebné posúdenie zmien pôvodným projektantom alebo inou osobou kvalifikovanou pre posudzovanie projektových zmien JZ.

S pozdravom

**Prílohy**

- ✓ Príloha č.1 - EPZK-V1.2V „Etapový program zabezpečovania kvality pre 2. etapu vyradovania JE V1“, vyd. č.8
- ✓ Príloha č.2 - 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“, vyd. č. 6, revízia č.1
- ✓ Príloha č.3 - 5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V1“, vyd. č. 4, revízia č.1
- ✓ Príloha č.4 - 5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení“, vyd. č. 4, revízia č.1
- ✓ Príloha č.5 - 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“, vyd. č. 7, revízia č.1
- ✓ Príloha č.6 - CD obsahujúce vyššie uvedené dokumenty v elektronickej podobe


**Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.**

Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

IČO: 35946024 DIČ: 2022036599

65



Ing. Miroslav Obert

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ