




**Slovenské elektrárne, a. s.**  
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice  
Slovenská republika  
T +421 33 597 4000  
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01819/016375/2023/Mc	 /033 5973384 033 5972577	Jaslovské Bohunice 21.12.2023

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR EBO 10189 „Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK“ a žiadosť o schválenie plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu IPR EBO 10189 „Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK – cieľové riešenie systému VU KVRK so SW KRUIZ“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 a 2. Schvaľovací list je súčasťou realizačného projektu.

Cieľom projektu (2. etapa) je zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému vnútroreaktorovej kontroly výmenou hardvéru a inováciou softvéru systému monitorovania AZ, ktorý je jeho súčasťou. Účelom projektu je odstránenie zvyšujúcej sa poruchovosti, obnovenie dostupnosti náhradných dielov, zvýšenie výpočtového výkonu systému.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraných zariadení PLKVZ č. EBO-SKR/II-032-00-00 „Komplex vnútroreaktorovej kontroly – KRUIZ“, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 3.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení „Komplex vnútroreaktorovej kontroly – KRUIZ“, ktoré Vám zasielame v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 5.

Analýzu vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT1 Vám zasielame v prílohe č. 6.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedený projekt má dopad na zmenu bezpečnostnej správy a zoznam vybraných zariadení JE EBO V-2, a budú zaslané na schválenie ÚJD SR samostatne čo najkratšom čase.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava



Ing. Radovan Mráz  
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. IPR EBO 10189 Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK 3. blok,
2. IPR EBO 10189 Inovácia systému SCORPIO, zabezpečenie prevádzkyschopnosti KVRK 4. blok,
3. Plán kvality vybraných zariadení EBO-SKR/II-032-00-00 Komplex vnútroreaktorovej kontroly – KRUIZ,
4. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení Komplex vnútroreaktorovej kontroly – KRUIZ,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Analýza vplyvu zariadení BT4 na zariadenia BT3 až BT1,
7. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, 20310