

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/011072/PJ

Vybavuje/linka
[redacted] 036 636 2811
[redacted] 036 636 2251

Mochovce
24.3.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny [redacted] Zmena typu redukčných ventilov

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

[redacted] Zmena typu redukčných ventilov 2ks, 1. a 2. blok, rev. 03.00“.

Predmetom projektu zmeny je náhrada redukčného ventilu [redacted] ktorý je osadený na privode kyslíka do systému spaľovania vodíka [redacted] Tento redukčný ventil je potrebné nahradiť ventilom iného typu z dôvodu nevhodného rozsahu nastavenia výstupného tlaku (0 až 16 bar). Navrhovaný ventil má menší, jemnejší rozsah nastavenia výstupného tlaku (0,2 až 3 bar) a tým bude možné presnejšie nastavenie požadovaného množstva kyslíka pre potreby vyhorevania vodíka v systéme KPL.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Realizácia projektu je plánovaná počas TGO2/2022 a TGO1/2023.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., rev. 00.00 a Analýzu vplyvu podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 6, odsek (3), rev. 01.00.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny [REDACTED] Zmena typu redukčných ventilov 2ks – 1. blok, rev. 03.00“,
2. Projekt zmeny [REDACTED] Zmena typu redukčných ventilov 2ks – 2. blok, rev. 03.00“,
3. Montážna dokumentácia,
4. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., rev. 00.00,
5. Analýza vplyvu podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. § 6, odsek (3), rev. 01.00,
6. CD.

Na vedomie

52010, 20310, B3010, B2200