



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2021/012352

Kontakt
/036 636 3505
036/636 2251

Miesto/dátum
Mochovce
9.4.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100 JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov:

1-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,
2-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov.

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov pre 1. a 2. blok je:

- Úprava obsahu kapitol 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.2, 7.5, 7.6. – zmenené označenie EHS na TCS, /IPR M18001, M20001/,
- Úprava obsahu kap. 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.11 - do kroku pre kontrolu kolektora 0,7 MPa pridaná možnosť - elektro-kotol,
- Úprava kapitoly 5.9 - dôvod je režim TCS „Ostrovná prevádzka“,
- Doplnený chýbajúci krok do postupu v kap. 4.3 – „prestavenie ustávok AO na novej výkonovej hladine“,

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov len pre 1. blok je:

- Úprava kapitol 4.3, 5.2, 5.3, 5.7, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 6.11 a Príloha G.
V týchto kapitolách došlo k zmenám z dôvodu modifikácie systému EHS, ktoré boli realizované počas GO /IPR - M20001/.

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov len pre 2. blok je:

- Úprava kapitol 5.2, 7.6, 7.7. V týchto kapitolách došlo k zmenám z dôvodu možného pripojenia elektro-kotla ku technológii 2. bloku.

Zmeny obsiahnuté v predkladanom vydaní predpisov pre riešenie abnormálnych stavov sú vykonávané v rámci trvalého zlepšovania jadrovej bezpečnosti.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z. Vám posielame v prílohe.



S pozdravom


manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. 1-AS/0100 – Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,
2. 2-AS/0100 – Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z.,
4. Analýza zmien v predpise 1-AS/0100 a Analýza zmien v predpise 2-AS/0100,
5. CD.

Na vedomie

B0140, 20310