

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
821 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00466/002662/224/Ga

Kontakt

036 636 2105

036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

20.2.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu IPR M20031 (NZ č. 501600763), žiadosť o schválenie zmeny v dodatku č. 02 plánu kvality vybraných zariadení IPZK č. 87 a o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20031 (NZ č. 501600763) „Spevnenie frém a základov čerpadiel [redacted] 1. blok,
IPR M20031 (NZ č. 501600763) „Spevnenie frém a základov čerpadiel [redacted] 2. blok.

Cieľom projektu je odstránenie nesúdržnosti frém a základov zariadení systémov FAK potrebných pre chladenie bazéna skladu vyhoreného paliva a tým zvýšenie spoľahlivosti a pohotovosti zariadenia s vplyvom na limity a podmienky.

Riešenie spočíva v spevnení frém a základov sústrojenstva pomocou kotviacich platní a tým zabráneniu nadmerného kmitania sústrojenstva.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny v dodatku č. 02 IPZK C 87 „Čerpadlá okruhu chladenia bazénu – Frémy a základy čerpadiel [redacted] - spevnenie“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.


Zároveň Vám posielame plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Začiatok realizácie projektu je plánovaný počas 1GO/2025.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme na CD.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi



Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M20031 (NZ č. 501600763) „Spevnenie frém a základov čerpadiel [redacted] 1. blok,
2. Projekt zmeny IPR M20031 (NZ č. 501600763) „Spevnenie frém a základov čerpadiel [redacted] 2. blok,
3. Dodatok č. 02 IPZK C 87 „Čerpadlá okruhu chladenia bazénu, 1. blok a 2. blok – Frémy a základy čerpadiel [redacted] - spevnenie“,
4. Požiadavky na kvalitu VZ,
5. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
6. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310