

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00499/003057/2025/Mc

Kontakt

Šmátrala/033 5972136

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

27.2.2025

Vec

Žiadosť o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO", 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE-EBO" a 6-LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO" vydanie č. 1, revízia č. 3, 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO" vydanie č. 1, revízia č. 3 a 6-LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok" vydanie č. 1, revízia č. 3, v kapitole 3.1.7 "Indikácia polohy kaziet HRK".

Predmetom trvalej zmeny predpisov 3-LP/001, 4-LP/001 a 6-LP/003 je úprava limitnej podmienky 3.1.7 Indikácia polohy kaziet HRK na základe nápravného opatrenia č. 5 analýzy koreňových príčin č. 002_2024_EBO04_UZ2_AKP udalosti „Porucha indikácie polohy HRK 09-52 pri meraní doby pádu počas odstavovania reaktora 4. bloku do GO“:

- úprava formulácie činnosti A2.2,
- doplnenie činnosti B.4 pre stav B,
- úprava, resp. doplnenie činností pre stav C.

Aktualizované znenie predpisov 3-LP/001 a 4-LP/001 Vám predkladáme v prílohách č. 1 a 2.

Aktualizované znenie predpisu 6-LP/003 Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4. a § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v prílohe č. 5.

Vyhodnotenie plnenia podmienok zo záverečného stanoviska MŽP SR Vám predkladáme v prílohe č. 6.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky	
Podateľňa Trnava	
Dátum: - 3. 03. 2025	
Číslo záznamu: 2060/2025	Číslo spisu: ÚJD SR 1842 - 2025
Prílohy: 6 + CD	Vybavuje: 310

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40

8

Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

- 3-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE-EBO, vydanie č. 1, revízia č. 3,
- 4-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE-EBO, vydanie č. 1, revízia č. 3,
- 6-LP/003, Zdôvodnenie limitov a podmienok, vydanie č. 1, revízia č. 3,
- Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- Vyhodnotenie plnenia podmienok zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp,
- CD.

Na vedomie

A0100, A1000, 55000. 20300