

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1894-2024; 3307/2024

Trnava

17. 4. 2024



ROZHODNUTIE č. 174/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku

Výrok

pre rušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B

správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení

3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v pláne kvality

„Potrubné trasy TVD I, II, III systém“, č. ID 272876, rev. 01

a

správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 v rozsahu dokumentu č. „Potrubné trasy TVD I, II, III systém“, č. ID 272876, rev. 01.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili k žiadosti:

- 1) Predložiť novú revíziu dokumentu „Potrubné trasy TVD I, II, III systém“, č. ID 272876 vypracovanú podľa súčasnej legislatívy s vyznačenými zmenami.
- 2) Predložiť predmetné meracie miesta a súvisiace výkresy z dôvodu identifikácie predložených zmien.
- 3) V predložennom § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov jednoznačne uviesť dôvod zmeny.
- 4) Predložiť zdôvodnenie vynechania kapilárnej kontroly.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak účastník konania neodstráni nedostatky podania uvedené v tomto rozhodnutí, úrad konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 29.2.2024 zn. SE/00517/002392/2024/Mc začal dňom 4.3.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v predložennom pláne kvality vybraných zariadení a správne konanie vo veci schválenia zmeny príslušných požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 3. a 4. blok JE EBO V2 v rozsahu predloženého plánu kvality vybraných zariadení.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riadiateľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika