



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00561/003483/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 7.3.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ501604930-4 „Typová výmena trojfázového sieťového relé RM4TR32 (rozdávčač 1EV01, 2EV01, 1EW01, 2EX01)“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ501604930-4 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozdávčač 1EV01, 2EV01, 1EW01, 2EX01)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3. a 4. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu PZ 501604930-4 je výmena pôvodných relé RM4TR32 v rozvádzačoch 1EV01, 2EV01, 1EW01, 2EX01 z dôvodu nedostatku náhradných dielov na trhu (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných relé RM4TR32 výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové relé výrobcu SIEMENS. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (VZ) JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality MODV2/M09.00/IPZK/0165/PPA/04 „VZ Elektro pre technickú vodu dôležitú M09.00“ dodatok č. 02, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

V prílohe č. 7 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

V prílohe č. 8 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-42-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 501604930-4 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozdávčač 1EV01, 2EV01, 1EW01, 2EX01)“ pre 3. a 4. blok,



2. Individuálny program zabezpečenia kvality „VZ Elektro pre technickú vodu dôležitú M09.00“, dodatok č. 02,
3. Požiadavky na kvalitu VZ,
4. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
9. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300