

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/00540/003255/2024/Ga

Vybavuje/linka

Miesto/dátum  
Mochovce  
4.3.2024

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektu (PZ501702080), schválenie zmeny k individuálnemu programu zabezpečenia kvality a schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení v JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**PZ501702080 „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania**

Predmetom projektu zmeny je výmena súčasného analyzátoru Bran Luebbe, ktorý bude nahradený novým analyzátorom Dual RFIC ICS-6000 Integral.

Projekt elektro rieši výmenu napájacieho ističa umiestneného vo vybranom rozvádzači z dôvodu navýšenia príkonu nového analyzátoru.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny:

- Dodatok č. 16 k IPZK L 2/2 „Istič“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k dodatku č. 16 k IPZK L 2/2 „Istič“.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme na CD.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
-109-

Mgr. Pavol Maťa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii PZ501702080 „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania [REDACTED]“
2. Dodatok č. 16 k IPZK L 2/2 „Istič [REDACTED] (vrátane požiadaviek na kvalitu VZ),
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3020, B3030, B2030, 20310