

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
4120/2022/2.6.2022

Naše číslo
SE/2022/026993/n

Kontakt
[redacted] 6 6362428
[redacted] 033 5972577

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
2.8.2022

Vec

Doplnenie podania vo veci schválenia plánov kvality vybraných zariadení pre hermetickú zónu a požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2

SE, a. s., listom zn. SE/2022/012558/Mc zo dňa 5.4.2022 požiadali ÚJD SR o schválenie plánov kvality vybraných zariadení pre hermetickú zónu a požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2.

ÚJD SR prerušil správne konanie rozhodnutím č. 172/2022 zo dňa 2.6.2022 a požiadal SE, a. s., v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplniť svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

- 1) *Predložiť nové revízie dokumentov spĺňajúce požiadavky na kvalitu a vlastnosti materiálov predmetných vybraných zariadení v súlade s § 8, odst. 12, Vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.*

Plnenie:

Na základe rozhodnutia ÚJD SR č. 172/2022 o prerušení správneho konania Vám v prílohách č. 1 – 10 zasielame prepracovanú dokumentáciu v rozsahu revízie č. 2.

V predmetnej dokumentácii plánov kvality EBO Y- 01 až 05 pre 3. blok a EBO Y - 51 až 55 pre 4. blok je uvedený v súčasnosti dodaný inšpekčný certifikát podľa EN 10 204 a zároveň je dokument doplnený o požadovaný inšpekčný certifikát podľa EN 10 204 pre daný náhradný diel, ktorý bude dodávaný v budúcnosti s ohľadom na BNS II 3.3.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny plánov kvality pre hermetickú zónu v rozsahu revízie č. 2 JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre hermetickú zónu v rozsahu revízie č. 2, ktoré sú súčasťou dokumentácie PLKVZ.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
60

[redacted]
Ing. Patrik Kašo
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. PLKVZ EBO Y-01_ Hermetické dvere, rev. č. 2, 3. blok,
2. PLKVZ EBO Y-02_ Hermetické uzávery VTZ, rev. č. 2, 3. blok,
3. PLKVZ EBO Y-03_ Hradidlo bazénu výmeny paliva – doska transportného koridoru bazénu výmeny paliva, rev. č. 2, 3. blok,
4. PLKVZ EBO Y-04_ Montážne poklopy, rev. č. 2, 3. blok,
5. PLKVZ EBO Y-05_ Ochranný príklop šachty reaktora vrátane prielezu ochranného príklopu a segment, rev. č. 2, 3. blok,
6. PLKVZ EBO Y-51_ Hermetické dvere, rev. č. 2, 4. blok,
7. PLKVZ EBO Y-52_ Hermetické uzávery VTZ, rev. č. 2, 4. blok,
8. PLKVZ EBO Y-53_ Hradidlo bazénu výmeny paliva – doska transportného koridoru bazénu výmeny paliva, rev. č. 2, 4. blok,
9. PLKVZ EBO Y-54_ Montážne poklopy, rev. č. 2, 4. blok,
10. PLKVZ EBO Y-55_ Ochranný príklop šachty reaktora vrátane prielezu ochranného príklopu a segment, rev. č. 2, 4. blok,
11. CD.

Na vedomie

A3000, 52000, 53000, 54000, 20310