

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/012564/PJ

Vybavuje/linka
[redacted]/036 636 2811
[redacted]/036 636 2251

Miesto/dátum
Mochovce
5.4.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20009 (NZ č. 501174316) – Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20009 (NZ č. 501174316) „Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“.

Predmetom projektu zmeny je výmena poškodeného kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora 2XJA02 s cieľom eliminovať riziko straty prevádzkyschopnosti núdzového zdroja elektrickej energie 2. kategórie (dieselgenerátor) z dôvodu možnej deštrukcie poškodeného kompenzátora výfukového potrubia.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny č. 6 plánu kvality vybraných zariadení M1 „Individuálny program zabezpečenia kvality M1 pre „DIESELGENERÁTOR S PRÍSLUŠENSTVOM“ na 1. a 2. bloku SE, a. s., Atómové elektrárne Mochovce, o.z., Slovenská republika“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. žiadame o schválenie plnenia požiadaviek na kvalitu podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,

Realizácia projektu je plánovaná počas TGO2/2022.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z..

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M20009 (NZ č. 501174316) „Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“,
2. Zmena č. 6 plánu kvality vybraných zariadení M1 „Individuálny program zabezpečenia kvality M1 pre „DIESELGENERÁTOR S PRÍSLUŠENSTVOM“ na 1. a 2. bloku SE, a. s., Atómové elektrárne Mochovce, o. z., Slovenská republika“,
3. Požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, 20310, B3010, B2200