



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Miesto/dátum

SE/00922/004900/2023/Ga [redacted] 036 636 2158

[redacted] 036 636 3524

Mochovce

5.4.2023

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 1-TPP/0001

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu:

1-TPP/0001, 16. vydanie, revízia č. 0 „Normálna prevádzka bloku“.

V 16. vydaní, revízie č. 0 sú zapracované NG hlásenia, prevádzkové skúsenosti zistené počas TGO, podnety MRP a prevádzkového personálu BD, zistenia z RPS, sú vykonané formálne úpravy, opravy preklepov a odkazov na čísla krokov v predpise a aktualizované odkazy na platnú dokumentáciu v aplikácii SE-DOK. V dotknutých kapitolách predpisu sú upravené a doplnené bezpečnostné a organizačné opatrenia, východzie a koncové stavy, samotné krokové postupy a znenia poznámok a výstrah pred krokmi.

V kapitolách 2.05.1, 9.06, 5, 5.07, 5.09 a v obsahu je zapracovaná zmena teploty pre náhrev I.O. na hodnotu [redacted] z dôvodu zmeny požadovanej teploty I.O. v režime 2 pre kritický stav v LaP 3.4.2 [redacted] Zvýšenie teploty je z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy nad minimálnu požadovanú teplotu podľa LaP.

V kapitolách 2.05.1, 5.03, 5.05.2 je doplnená požiadavka na dávkovanie chemických reagentov, zahájenie miernej dezaktivácie I.O a pripojenie určenej vetvy ŠOV-1 počas odstavovania bloku do GO a nábehu bloku po GO. Zapracované sú nápravné opatrenia zo zákazky 60939763/1 130/2022/EMO03/UZ3/MAZP Zníženie priezračnosti v TNR.

V kapitolách 2.05.1, 5.03 je upresnené určenie prechodu bloku do režimu 4 a do režimu 5 podľa teploty kovu TNR na určených meraniach [redacted] Navrhované snímače teploty sú súčasťou [redacted] umiestnené z vonkajšej strany TNR v oblasti radiačne najexponovanejšieho miesta TNR, a sú určené na vyhodnocovanie životnosti a integrity TNR. Snímače sú pravidelne udržiavané, kalibrované a vymieňané. Doplnenie odkazu na dané merania.

Kapitolách 3.05, 5.04, 5.05 je zapracované upresnenie postupu odstavovania vzduchotechniky [redacted] pred vykonaním obhliadky I.O. počas tlakových skúšok I.O. Zmena je vykonaná z dôvodu optimalizácia činností pred vstupom do hermetickej zóny.

V kapitolách 5.04, 5.05, 5.07 je v prípade úspešnej tlakovej skúšky I.O. a po vytvorení N2 vankúša doplnená činnosť na začatie náhrevu I.O. a náhrevu KO.

Po vykonanej zmene, znížení teploty I.O. pre výkon TSI.O. na základe BEN-2021-09-EMO zák. 60842805 je doplnená činnosť, možné zvýšenie teploty I.O. po úspešnej TSI.O. [redacted]

V kapitole 5.06 je doplnené bezpečnostné opatrenie a krok v postupe na kontrolu hladín v neskúšaných PG počas tlakových skúšok PG a doplnenie činnosti v prípade neočakávanej zmeny hladiny v neskúšaných PG. Zapracované nápravné opatrenie 60929594/2 100/2022/EMO02/UZ3/MAZP Zatečenie snímačov polohy PVPG pri PTS.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

S pozdravom



Mgr. Pavol Mala
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 1-TPP/0001, 16. vydanie, revízia č. 0 „Normálna prevádzka bloku“,
2. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie
B1170, 20310