



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa
sektie hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/2022/015369/22	033 5972390 033 5972577	Jaslovské Bohunice 8.4.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou [REDACTED], Modifikácia u chladičov v okruhoch DG“, žiadosť o schválenie plánov kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou [REDACTED], „Modifikácia u chladičov v okruhoch DG“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 a 2. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom projektu [REDACTED] je utesnenie rúrkovnic jednotlivých chladičov DG za pomoci vložených komponentov.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraných zariadení IPZK [REDACTED] dodatok č. 1, [REDACTED], Modifikácia u chladičov v okruhoch DG“, ktorý je súčasťou predkladanej dokumentácie v časti I. Doklady.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia, ktoré sú súčasťou predkladanej dokumentácie v časti I. Doklady..

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. sú súčasťou predkladanej dokumentácie v časti I. Doklady..

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

[REDACTED]
Ing. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. [REDACTED] Modifikácia u chladičov v okruhoch DG. 3. blok,
2. [REDACTED] Modifikácia u chladičov v okruhoch DG. 4. blok,
3. CD.

Na vedomie

52000, 52010, A3000, 20310