



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00603/003964/2025/Mc

Kontakt

Šprlák/033 5972709

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

18.3.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501720234-6 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2EX)“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501720234-6 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2EX)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizačného projektu PZ 501720234-6 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2EX)“ je výmena pôvodného časového relé RE 888 65265 (výrobca SCHNEIDER ELECTRIC) za nové časové relé 3RP2540-1BW30 výrobcu SIEMENS z dôvodu nedostatku náhradných pôvodných časových relé (je ukončená ich výroba).

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05 „Úsekové rozvádzače – 3. a 4. blok“ dodatok č. 2 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“ tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutých rozvádzačoch podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Typová výmena kontrolných relé“ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., boli súčasťou PZ501720234-4 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 1EV)“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 86/2025 zo dňa 21.2.2025.

Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikladáme na CD pre informáciu.


V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Mára

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 501720234-6 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2EX)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300