

Právne a firemné záležitosti
Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 639 1257

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00624/004209/2026/Ga	Kramár/036 636 3908 Gálová/036 637 8621	Mochovce 20.3.2026

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200, žiadosť o schválenie nového PLKVZ č. A33, žiadosť o schválenie zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality formou dodatkov L 26 – dodatok č. 49, L2b - dodatok č. 22, L2/1 dodatok č. 15, L2/2 dodatok č. 27, K2 dodatok č. 2, žiadosť o schválenie nových požiadaviek na kvalitu, žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, žiadosť o schválenie zmeny zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

PZ č. 500880242, IPR EMO 60200 „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“.

Predmetom realizácie projektu zmeny je modernizácia zabezpečovacieho systému TELEGYR TG (ďalej len „ZS TG“) na 1. a 2. bloku, ktorá bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou v prílohe č. 1.

Prostriedky systému ZS TG na 1. a 2. bloku EMO slúžia na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti jednotlivých TG. Ich úlohou je zabezpečiť monitorovanie vybraných častí TG a tým chrániť TG pred poškodením.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) A 33 „Meranie RZ oleja pre AO reaktora“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie nových požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „PnK VZ“) A 33 „Meranie RZ oleja pre AO reaktora“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmien individuálnych programov zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatkov:

L 26 – dodatok č. 49 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“,
L 2b – dodatok č. 22 „Rozvádzač UNIBLOK“,
L 2/1 – dodatok č. 15 „Rozvádzače UNIBLOK“,
L 2/2 – dodatok č. 27 „Rozvádzače UNIBLOK“,
K 2 – dodatok č. 2 „Napájacie rozvádzače STA“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmien v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení


ktorý je v dokumente 1+EMO60200_MPN_02_007 a 2+EMO60200_MPN_52_007 a je predkladaný ako súčasť projektovej dokumentácie.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200 „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“ (vrátane zoznamu vybraných zariadení),
2. PKLVZ č. A 33 „Meranie RZ oleja pre AO reaktora“ (súčasťou sú požiadavky na kvalitu VZ),
3. L 26 – dodatok č. 49 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
4. L 2b – dodatok č. 22 „Rozvádzač UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
5. L 2/1 – dodatok č. 15 „Rozvádzače UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
6. L 2/2 – dodatok č. 27 „Rozvádzače UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
7. K2 – dodatok č. 2 „Napájacie rozvádzače STA“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ.
8. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
10. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, B3000, 14500, 14510