

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00616/004104/2025/Mc	Šprlák/033 5972709	Jaslovské Bohunice
		Mackovič/033 5972577	19.3.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501605006-8 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1B155)“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciu projektu PZ 501605006-8 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1B155)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizačného projektu PZ 501605006-8 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1B155)“ je výmena pôvodných jednofázových sieťových kontrolného relé RM4UB35 (výrobca SCHNEIDER ELECTRIC) za jednofázové sieťové kontrolné relé výrobcu SIEMENS typu 3UG4633-1AL30 z dôvodu nedostatku náhradných pôvodných kontrolných relé (je ukončená ich výroba).

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 10 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“ tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutých rozvádzačoch podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Typová výmena kontrolných relé“ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., boli súčasťou PZ 501720234-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 1DW45)“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 87/2025 zo dňa 21.2.2025.

Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikkladáme na CD pre informáciu.

V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.


S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

-42-



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501605006-8 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1B155)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300