

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómovej elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00631/004289/2026/Mc	Heteš/0910674258 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 20.03.2026

Vec

Žiadosť o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ č. MODV2/E02.01/IPZK/0156/ABB/04 „Rozvádzače DGS“ dodatok č. 2, IPZK č. MODV2/E02.02/IPZK/0138/ENSE/03 „Jednosmerný rozvádzač“ dodatok č. 4 a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ (ďalej len „IPZK“) č. MODV2/E02.01/IPZK/0156/ABB/04 „Rozvádzače DGS“, dodatok č. 2 a IPZK č. MODV2/E02.02/IPZK/0138/ENSE/03 „Jednosmerný rozvádzač“, dodatok č. 4 v rámci doplnenia k projektu IPR EBO 20018 „Výmena rozvádzačov el. budenia a ochrán dieselgenerátorov“, na ktorý bol vydaný súhlas s realizáciou v zmysle rozhodnutia ÚJD SR č. 180/2025. Dokumentáciu k IPZK Vám predkladáme v prílohách č. 1 a č. 2.


Dôvodom dodatku č. 2 k IPZK č. MODV2/E02.01/IPZL/0156/ABB/04 je doplnenie pomocných kontaktov 1Z/1R a dôvodom dodatku č. 4 k IPZK č. MODV2/E02.02/IPZL/0138/ENSE/03 je doplnenie napájania 24V do rozvádzačov ochrán.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení rozvádzačov elektrického budenia a ochrán dieselgenerátorov 1BV51, 1BV52, 1BV53, 2BV51, 2BV52, 2BV53, 1BW51, 1BW52, 1BW53, 2BW51, 2BW52, 2BW53, 1BX51, 1BX52, 1BX53, 2BX51, 2BX52, 2BX53, 1ET, 1EU, 1ES, 2ET, 2EU, 2ES, ktoré sú súčasťou dokumentácie k IPZK v prílohách č. 1 a č. 2.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou dokumentácie k IPZK v prílohách č. 1 a č. 2. Plán kontrol a skúšok je taktiež súčasťou dokumentácie k IPZK v prílohách č. 1 a č. 2.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40



Ing. Tomáš Urmínský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. IPZK č. MODV2/E02.01/IPZK/0156/ABB/04, Rozvádzače DGS, 3. a 4. blok, dodatok č. 2,
2. IPZK č. MODV2/E02.02/IPZK/0138/ENSE/03, Jednosmerný rozvádzač, 3. a 4. blok, dodatok č. 4,
3. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, A3000, 14500