



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00650/004437/2026/Mc	Bugár/036 6362428 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 26.03.2026

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia č. PK501-17 „Vložené tyče uzol 1.08“ a požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) č. PK501-17 „Vložené tyče uzol 1.08“, v rozsahu revízia/verzia č. 01/03 (zmena dodávateľa), ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Cieľom predmetnej zmeny v PLKVZ je zabezpečiť dodávky vložených tyčí ako aj náhradných dielov k nim od iného dodávateľa. Novým dodávateľom náhradných dielov pre vložené tyče je spoločnosť Škoda JS a. s., Plzeň. Vložené tyče sú zaradené do BT II.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia č. PK501-17 „Vložené tyče uzol 1.08“, v rozsahu revízia/verzia č. 01/03 (zmena dodávateľa), ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe listu č. 4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe listu č. 5.

V prílohe listu č. 6 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Ing. Tomáš Urminský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. PLKVZ „Vložené tyče pro EBO“, revízia/verzia č. 01/03,
2. Požiadavky na kvalitu VZ „Vložené tyče pro EBO“, revízia/verzia 01/03,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
7. CD.

Na vedomie

A0100, A0140, 52000, 14500