



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00632/004247/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 24.3.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozdávzač 2R35)“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozdávzač 2R35)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizačného projektu PZ501604930-9 je výmena pôvodných relé RM4TR32 v rozvádzači 2R35 z dôvodu nedostatku náhradných dielov relé RM4TR32 (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové relé výrobcu SIEMENS.


Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 11 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“ tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Typová výmena kontrolných relé“ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., boli súčasťou PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2DX01, 2DW01)“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 147/2025 zo dňa 12.3.2025.

Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikladáme na CD pre informáciu.

V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ501604930-9 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozdávzač 2R35)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300