

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2094-2022; 4200/2022

Trnava

24. 6. 2022



## ROZHODNUTIE č. 186/2022

o prerušení správneho konania

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

správne konanie vo veci :

I.)schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE MO34 obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – napájací potrubný systém 4. Blok“, č. PNM34142125, rev. 05,

II.)schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – napájacie potrubné systémy v rozsahu dokumentov č. PNM34142143, rev. 04 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III, 4. bloku JE MO34,

III.)schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – napájacie potrubné systémy v rozsahu tabuľky č. 1 kap. 1.1 plánu kvality č. PNM34142125, rev. 05, BT II a III, 4. bloku JE MO34.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

1)Predložiť doklad o kvalifikácii posudzovaných VZ na ich funkčnú spôsobilosť, odolnosť voči účinkom prostredia a seizmickú odolnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c), ods. 3 a prílohy č. 7 písm. h) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2)Predložiť výkresovú (izometrickú) dokumentáciu ku všetkým dotknutým VZ § 8 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. e) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)Predložiť, aktualizovať technologické postupy montáže vrátane technologických postupov zvárania pre všetky posudzované VZ podľa § 8 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. k) a n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4)Predložiť, aktualizovať plány kontrol a skúšok pre etapu montáže pre všetky posudzované VZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) a prílohy č. 7 písm. l) bod 2 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5)V predloženom pláne kvality definovať použitý materiál dotknutých VZ a aktualizovať odkaz na platnú legislatívu úradu podľa § 6 ods. 8 a prílohy č. 5 časť II. písm. k) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6)Na základe bodov 1 až 4 tohto rozhodnutia v predloženom pláne kvality aktualizovať zoznam dotknutej technickej dokumentácie podľa § 9 ods. 3 písm. e) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak v určenej lehote účastník konania neodstráni nedostatky podania uvedené v tomto rozhodnutí, úrad správne konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 25.04.2022 zn. SE/2022/014903 začal dňom 27.04.2022 správne konanie vo veci:

a)schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „PLKVZ – napájací potrubný systém 4. Blok“, č. PNM34142125, rev. 05,

b)schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ,

c)schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ,

na jadrovom zariadení 4. bloku JE MO34, uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny v predloženom pláne kvality a zmeny v požiadavkách na kvalitu pre etapu výroby, dodávky, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky hodnotených VZ boli vyvolané potrebou zosúladenia projektovej a realizačnej dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolení z dôvodu zmeny montážnej organizácie. Zmena zahŕňa aktualizáciu rozsahu hodnotených VZ, ako aj vypracovanie novej montážnej dokumentácie novým realizátorom.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie**

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

#### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika