

Právne a firemné záležitosti

Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00694/004807/2026/Mc	Adamec/033 5972675 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 1.4.2026

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ 502361681-1 „Typová komponentová náhrada relé RXL4A06B1MDTQ 220 V DC 4P (Schneider) v rozvádzačoch [redacted]“ a žiadosť o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 502361681-1 „Typová komponentová náhrada relé RXL4A06B1MDTQ 220 V DC 4P (Schneider) v rozvádzačoch [redacted]“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektovej dokumentácie.

Dôvodom predmetnej projektovej zmeny je typová výmena relé Schneider RXL4A06B1MDTQ 220 V 4P, ktoré už nefigurujú vo výrobnom programe výrobcu a na trhu nie sú dostupné ich náhradné diely. Ako typová náhrada sú definované relé výrobcu Finder SPA rady 55, ktoré majú rovnaké mechanické a elektrické vlastnosti ako nahradzované relé.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 23 individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače – 6 kV“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače – 6 kV“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 v dokumente „Hodnotenie bezpečnosti“. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6 v dokumente „Posúdenie návrhu na zmenu“.

Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp Vám predkladáme v prílohe č. 7.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Mala
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 502361681-1 Typová komponentová náhrada relé RXL4A06B1MDTQ 220 V DC 4P (Schneider) v rozvádzačoch [REDACTED],
2. IPZK č. č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače – 6 kV“, dodatok č. 23,
3. Požiadavky na kvalitu k IPZK č. č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače – 6 kV“,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP,
8. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, 14500