

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo SE/00658/004557/2025/Ga	Kontakt Bednár/036 636 3054 Gálová/036 636 3524	Miesto/dátum Mochovce 31.3.2025
-----------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR EMO56100, žiadosť o schválenie IPZK L 26 formou dodatku č. 45 a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

### **IPR EMO56100 „Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“.**

Predmetom projektu zmeny je úprava časti impulzných trás a stojanov meraní hladiny napájacej vody v napájacích nádržiach 1. a 2. bloku JE EMO. Cieľom projektu zmeny je odstrániť nepresnosť a poruchovosť daných meraní, ktorá je zapríčinená zhromažďovaním nečistôt a korózných produktov na meracej membráne snímačov tlakovej diferencie. Zmenou dotknuté zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT 3.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie dodatku IPZK L 26:

### **Dodatok č. 45 „Impulzné trasy meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“.**


SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR EMO56100 „Úprava impulzných trás meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“,
2. Dodatok č. 45 IPZK L 26 „Impulzné trasy meraní hladín napájacej vody v napájacích nádržiach“,
3. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
4. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
6. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310