



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01006/005886/2023/Mc

Kontakt

[REDACTED]/0910 674810

[REDACTED]/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

2.5.2023

Vec


Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Parogenerátory PGV-213“ pre 3. a 4. blok JE EBO V2 a 1. a 2. blok JE EMO

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre „Parogenerátory PGV-213“ pre 3. a 4. blok JE EBO V2 a „Parogenerátory PGV-213“ pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2, IPZK č. B1 doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente „Technické a dodacie podmienky pre výrobu a dodávku domerkov s priemerom nad 44,5 mm pre projekt modifikácie HZS v uzle PG JE VVER-440“ [REDACTED] ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EBO V-2 Vám predkladáme v prílohe č. 2 a plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EMO1,2 Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Technické a dodacie podmienky pre výrobu a dodávku domerkov s priemerom nad 44,5 mm pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER-440, ev. č. [REDACTED]
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EBO V-2,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EMO1,2,
4. USB kľúč

Na vedomie

20100, 20700, A3000, 20310