

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01008/005904/2023/Ga

Vybavuje/linka

[REDAKOVANÉ]/036 636 2725

[REDAKOVANÉ]/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

28.4.2023

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa typového projektu NZ 501723019, schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**NZ 501723019 „Typový projekt výmeny ističov [REDAKOVANÉ] v 6 kV nesystémových rozvodniach súvisiacich s VR pre [REDAKOVANÉ]“.**

V typovej projektovej dokumentácii sú navrhnuté typové náhrady súčasných zastaraných a poruchových ističov, ktoré sa už nevyrábajú. V prípade poruchy alebo zlého stavu ističov po rokoch prevádzky, bude možné na základe tohto typového projektu rýchlo reagovať a zabezpečiť opravu vybraných komponentov výmenou.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny k individuálnemu programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“):

**Dodatok č. 5 IPZK L3a „[REDAKOVANÉ]“.**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré sú súčasťou dokumentácie uvedenej v prílohe listu v bode 2.


Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ktoré je súčasťou dokumentácie uvedenej v prílohe listu v bode 2.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.




Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava

  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. PZ k NZ 501723019 „Výmena ističov  v 6 kV nesystémových rozvodniach súvisiacich s VR pre “ (vrátane plnenia § 9 ods. 3 písm. f) a písm. g) ,
2. Dodatok č. 5 IPZK L3a „“ (vrátane plnenia § 9 ods. 3 písm. a) až e),
3. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310