



**Právne a firemné záležitosti**  
Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 639 1257

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00721/005228/2026/AA	Obert/036 636 2502 Ács/036 637 8622	Mochovce 10.4.2026

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny na konfigurácii č. 503098880, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia formou revízie č. 2 PLKVZ T44 a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia jadrového zariadenia EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení EMO 1,2:

**Projekt zmeny (ďalej len „PZ“) č. 503098880 „Neudržiavateľné spätné klapky na VT a NT havarijných systémoch. Výmena spätnej klapky 2JNG41AA016“.**

Predmetom PZ č. 503098880 je výmena existujúcej spätnej klapky 2JNG41AA016 za novú spätnú klapku od iného výrobcu. Cieľom projektu zmeny je obnovenie požiadaviek na spoľahlivosť spätnej klapky 2JNG41AA016 na NT havarijnom systéme. Spätná klapka je zaradená do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) 1 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Realizácia projektu vrátane všetkých skúšok je plánovaná počas odstávky 2. bloku EMO v roku 2026.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov SE, a. s., žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) T 44 „Spätná klapka MSA C23“ formou revízie č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov SE, a. s., žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia, ktoré sú súčasťou PLKVZ T44.


Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie je plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

SE, a. s., vyššie uvedenú dokumentáciu k žiadosti zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
-90-

  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi



Prílohy

1. PZ č. 503098880 „Neudržiavateľné spätné klapky na VT a NT havarijných systémoch. Výmena spätnej klapky 2JNG41AA016“, ktorej súčasťou je:
  - Revízia č. 2 k PLKVZ T44 „Spätná klapka MSA C23“ (súčasťou sú požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia),
  - Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2200, B3010, 14500, 14510