

**Právne a firemné záležitosti**  
Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 639 1257

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00713/005125/2026/AA	Moravčík/036 636 3055 Ács/036 637 8622	Mochovce 9.4.2026

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502291459-1, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia formou revízie č. 1, žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa realizačného projektu:

**PZ 502291459-1 „Náhrada časových relé Siemens 3RP1505-2BP30“.**

Riešením projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) je výmena pôvodných napätových relé 3RP1505-2BP30 za časové relé novšieho typu 3RP2505-2BW30. Nové relé 3RP2505-2BW30 je rozmerovo a funkčne zhodné a bude umiestnené na pozícii existujúceho relé. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia pre výmenu všetkých pôvodných relé v dotknutých rozvádzačoch 1CMC07.001, 1CMC07.004, 1CMC08.001, 1CMC08.004, 1CMC09.001, 1CMC09.004, 2CMC07.001, 2CMC07.004, 2CMC08.001, 2CMC08.004, 2CMC09.001, 2CMC09.004. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku.

Predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) sú kategorizované do bezpečnostnej triedy BT3.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) formou revízie č. 1 PLKVZ M12 „Rozvádzače režimových automatík DGS“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu (ďalej len „PnK“) VZ k revízii č. 1 PLKVZ M12 „Rozvádzače režimových automatík DGS“.

Súčasťou predmetnej žiadosti je príslušná PD PZ 502291459-1 (PD obsahuje: revíziu PLKVZ, PnK VZ, plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) a vyjadrenie SE, a. s., k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Uvedené dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PD - Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502291459-1 „Náhrada časových relé Siemens 3RP1505-2BP30“, ktorého súčasťou sú:
  - Revízia č. 1 PLKVZ M12 „Rozvádzače režimových automatík DGS“,
  - PnK VZ,
  - Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2030, B3020, B3030, 14500, 14510