

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/016065/Ga

Vybavuje/linka

[REDAKOVANÉ] 036 636 2428

[REDAKOVANÉ] /036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

2.5.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny IPR M20005 (NZ 501895542) na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

Jedná sa realizáciu seizmického zodolnenia na komponentoch 2KLD21BC101,102,103 a 1KLD21BC101,102,103. Uvedené nádrže boli výpočtovou metódou kvalifikované ako nevyhovujúce z dôvodu prenosu sily do stavby.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmien na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

Projekt: IPR M20005: Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12**Časť projektu: Veľké komponenty - (NZ 501895542) „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, chladiace komory jednotiek BKZ – 1. blok a 2. blok – 1,2KLD21BC101,102,103“.**

Projektová dokumentácia rieši seizmické zodolnenie zariadení z projektu Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12, časť: „Veľké komponenty“ na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011 (podmienka č. 6) [REDAKOVANÉ] Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zároveň Vám v prílohe zasielame analýzu vplyvu k vybraných zariadení zaradených do BT-IV na zariadeniach BT-III až BT-I k PLKVZ J13.

PpBS bude dodaná samostatne pre všetky Veľké komponenty.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
M. Maša 47
82 [redacted] ava

Mgr. Pavol Maša
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ 501895542) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, chladiace komory jednotiek BKZ – 1. blok“,
2. IPR M20005 (NZ 501895542) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, chladiace komory jednotiek BKZ – 2. blok“,
3. Analýza vplyvu k vybraným zariadením zaradených do BT-IV na zariadeniach BT-III až BT-I,
4. Montážna dokumentácia – Technologický postup vrátane zvarovej a výkresovej dokumentácie a Plán kontrol a skúšok pre 1,2KLD21BC101,102,103,
5. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310