

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/016067/Ga

Vybavuje/linka
[redacted] 36 636 2428
[redacted] 36 636 3524

Miesto/dátum
Mochovce
2.5.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektových zmien IPR M20005 [redacted] žiadosť o schválenie zmeny v plánoch kvality vybraných zariadení a žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

Jedná sa realizáciu seizmického zodolnenia na komponentoch [redacted] Uvedené nádrže boli výpočtovou metódou kvalifikované ako nevyhovujúce z dôvodu prenosu sily do stavby.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmien na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

Projekt: IPR M20005: Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12

Časť projektu: Veľké komponenty [redacted], Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrže [redacted] uzlu vrátane hydrouzáverov a elektroohrievakov [redacted]

Projektová dokumentácia rieši seizmické zodolnenie zariadení z projektu Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12, časť: „Veľké komponenty“ na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011 (podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g. Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny v plánoch kvality:

- Zmena č. [redacted] „Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“,
- Zmena č. [redacted] Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii - ocelové vystelky miestnosti RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

PpBS bude dodaná samostatne pre všetky Veľké komponenty.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.




Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005  Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrž H₃BO₃ NT uzlu vrátane hydrouzáverov a elektroohrievakov 
2. IPR M20005  Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrž H₃BO₃ NT uzlu vrátane hydrouzáverov a elektroohrievakov 
3. Zmena  Nádrže havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej“,
4. Zmena  Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii - oceľové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“,
5. Montážna dokumentácia – Technologický postup vrátane zvarovej a výkresovej dokumentácie a Plán kontrol a skúšok pre 
6. Montážna dokumentácia – Technologický postup vrátane zvarovej a výkresovej dokumentácie a Plán kontrol a skúšok pre 
7. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310