

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/016068/GaVybavuje/linka
[REDAKOVANÉ]/036 636 2428
[REDAKOVANÉ]/036 636 3524Miesto/dátum
Mochovce
2.5.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektových zmien IPR M20005 (NZ 501914193 a 501914200), žiadosť o schválenie zmeny v plánoch kvality vybraných zariadení a žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

Jedná sa o realizáciu seizmického z odolnenia na komponentoch 1KDD10,50BB001 a 2KDD10,50BB001. Uvedené nádrže boli výpočtovou metódou kvalifikované ako nevyhovujúce z dôvodu prenosu sily do stavby.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmien na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

Projekt: IPR M20005: Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12**Časť projektu: Veľké komponenty - (NZ 501914193 a 501914200) „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrže koncentráту bóru vrátane hydrouzáverov – 1KDD10,50BB001 a 2KDD10,50BB001“.**

Projektová dokumentácia rieši seizmické z odolnenie zariadení z projektu Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12, časť: „Veľké komponenty“ na novú hodnotu seizmického ohrozenia lokality EMO. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011 (podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g. Úpravy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie priloženej v časti výkresy.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny v plánoch kvality:

- Zmena č. 2 plánu kvality C46b „Nádrže koncentrátu bóru“,
- Zmena č. 3 plánu kvality Y14 „Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii - oceľové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

PpBS bude dodaná samostatne pre všetky Veľké komponenty.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne a.s.

Mlynský náhon

821 01 Bratislava

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ 501914193) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrže koncentráту bóru vrátane hydrouzáverov – 1KDD10,50BB001“,
2. IPR M20005 (NZ 501914200) Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 – Veľké komponenty „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov, nádrže koncentráту bóru vrátane hydrouzáverov – 2KDD10,50BB001“,
3. Zmena č. 2 plánu kvality C46b „Nádrže koncentráту bóru“,
4. Zmena č. 3 plánu kvality Y14 „Objekt 800, časť H – Hermetické uzávery na špeciálnej kanalizácii - ocelové výstelky miestností RA odpadov a miestností, ktorými prechádzajú potrubia s RA médiami“,
5. Montážna dokumentácia – Technologický postup vrátane zvarovej a výkresovej dokumentácie a Plán kontrol a skúšok pre 1KDD10,50BB001,
6. Montážna dokumentácia – Technologický postup vrátane zvarovej a výkresovej dokumentácie a Plán kontrol a skúšok pre 2KDD10,50BB001,
7. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310