

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2022/017462/PJ

Vybavuje/linka  
[redacted]/036 636 2385  
[redacted] 036 636 2811  
[redacted] 036 636 2251

Miesto/dátum  
Mochovce  
11.5.2022

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 (NZ č. 501891606) na jadrovom zariadení JE EMO 1,2, (TŠ221r)**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**IPR M20005 (NZ č. 501891606) „Realizácia typových realizačných projektov identifikovaných nápravných opatrení z hodnotiacich správ od SEDYC pre technologické systémy“.**

Cieľom predmetu plnenia je zvýšenie seizmickej odolnosti vybranej skupiny komponentov primárneho a sekundárneho okruhu na novú hodnotu PGA. Nová hodnota seizmického ohrozenia lokality EMO je stanovená v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011 (podmienka č. 6) na úrovni PGAH = 0,15 g. Účelom projektu je realizácia nápravných opatrení, ktoré vyplývajú z hodnotenia predmetných zariadení výpočtovou a nevýpočtovou metódou. Opatrenia sú charakteru doplnenia kotviacich prvkov pre potrubné trasy a ventilátory vzduchotechniky.

Zoznam zariadení, ktoré po zrealizovaní navrhovaných úprav dosiahnu požadovanú seizmickú odolnosť:

- DPS.1.03.05:  
1KTA10BR002 - BT3, BT4
- DPS.1.25.01:  
1SAF03AN301 - BT3f, BT4  
1SAF06AN301 - BT3f, BT4
- DPS.1.25.02:  
1SAF55AN301 - BT3f, BT4  
1SAF56AN301 - BT3f, BT4
- DPS.1.31.01:  
7PEC03BR008 - BT3, BT4  
7PEC02BR008 - BT3, BT4
- DPS.2.03.05:  
2KTA10BR002 - BT3, BT4
- DPS.2.11.01:  
2KTA10BR001 - BT3, BT4
- DPS.2.25.01:  
2SAF03AN301 - BT3k, BT4  
2SAF06AN301 - BT3f, BT4
- DPS.2.25.02:  
2SAF55AN301 - BT3f, BT4  
2SAF56AN301 - BT3f, BT4

**OSOBNÉ PODANIE**

**Úrad jadrového dozoru SR**

Podateľňa Trnava

Došlo: 12. 05. 2022

Evidenčné číslo: 3620/2022

Číslo spisu: ÚJD SR 2226-2022

Prílohy: 2 + CD Číslo útvaru: 320 ✓

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

PpBS bude dodaná samostatne.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

M  
S

Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 (NZ č. 501891606) „Realizácia typových realizačných projektov identifikovaných nápravných opatrení z hodnotiacich správ od SEDYC pre technologické systémy“, (TŠ221r),
2. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310