

Slovenské elektrárne, a. s.

závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice

Slovenská republika

T +421 33 597 4000

F +421 33 559 1527

Dátum: 22. 04. 2026

Číslo prijímu:

3689/2026

Číslo spisu:

4952  
2282-2026

Prílohy:

7 + CD

Výbavuje:

320V

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00772/005662/2026/Mc

Kontakt

Molnár/033 5973252

Mackovič/033 5972277

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

20.4.2026

Vec

**Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. IPZK/33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js500 vrátane odbočiek. HUA šupátko Js500. Ďalšie spojovacie potrubie v hermetickom boxe vrátane potrubia v systéme kompenzátoru“ formou dodatku č. 7 do IPZK č. IPZK/33 JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. IPZK/33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js500 vrátane odbočiek. HUA šupátko Js500. Ďalšie spojovacie potrubie v hermetickom boxe vrátane potrubia v systéme kompenzátoru“, v rozsahu dodatku č. 7 „Trvalá zmena konfigurácie v rozmerových odchýlkach HUA na 3. a 4. bloku EBO po vykonanej údržbe“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. IPZK/33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js500 vrátane odbočiek. HUA šupátko Js500. Ďalšie spojovacie potrubie v hermetickom boxe vrátane potrubia v systéme kompenzátoru“ dodatok č. 7, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Predmetom zmeny požiadaviek na kvalitu je zmena predpísaných tolerancií na zariadení HUA:

- meranie vnútorného priemeru ulity,
- meranie vonkajšieho priemeru veka,
- meranie vnútorného priemeru veka,
- vôľa medzi ulitou a tlakotesným vekom HUA.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohách č. 3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5.

Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 6.

PZ 503005496 „Trvalá zmena konfigurácie v rozmerových odchýlkach HUA na 3. a 4. bloku EBO po vykonanej údržbe“ Vám predkladáme v prílohe č. 7.

Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska nie je súčasťou podania, nakoľko nie je predmetom posudzovania zo strany MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



Ing. Tomáš Urmínsky  
manažér bezpečnosti





Prílohy

1. IPZK č. IPZK/33 „Hlavné cirkulačné potrubie Js500 vrátane odbočiek. HUA šupátko Js500. Ďalšie spojovacie potrubie v hermetickom boxe vrátane potrubia v systéme kompenzátoru“, dodatok č. 7,
2. Požiadavky na kvalitu VZ k IPZK č. IPZK/33, dodatok č. 7,
3. Plnenie § 9 ods. 3, pís. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9 ods. 3, pís. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie § 9 ods. 3, pís. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plán kontrol a skúšok,
7. PZ 503005496 Trvalá zmena konfigurácie v rozmerových odchýlkach HUA na 3. a 4. bloku EBO po vykonanej údržbe,
8. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 14500

