



**Právne a firemné záležitosti
Útvar Licencovania**

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská Republika
T +421 2 5866 1111
T +421 36 637 8609

DA 136650703SK

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Podateľňa Trnava	
Dátum: 23. 04. 2026	
Číslo záznamu: 3729/2026	Číslo spisu: 4952 2292-2026
Prílohy: 8 + CD	Vybavuje: 350 ✓

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00769/005725/2026/LB

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
21.04.2026

VEC

Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie dokumentácie pre snímače teploty (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality PNM34420451 rev.02) čiastkových prevádzkových súborov v rozsahu predkladaných dokumentov bezpečnostnej triedy III pre 4. blok JE Mochovce, bližšie špecifikovanej v prílohe tohto listu.

Dokumentácia pozostáva z plánu kvality vybraných zariadení, ktorý predkladáme na schválenie v zhode s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

Predkladaná dokumentácia bola vypracovaná pre položky komerčnej triedy bezpečnostnej triedy III v súlade s § 8 ods. 20 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

S pozdravom

Slovenské
Pr
811

JUDr. Stanislav Kovár
Manažér Licencovania

Parafa za 56000

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, 14500

Prílohy:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu
✓ PNM34420451	03	Plán kvality vybraných zariadení stupeň II pre snímače teploty – BT III
✓ PNM34420485	04	Údajové listy pre pre snímače teploty – BT III
✓ PNM34420471	03	Kvalifikačný program pre pre snímače teploty – BT III
✓ PNM34421092	02	Plán kontroly a testovania na dodávku snímačov teploty – BT III
✓ PNM34421088	02	FAT – program akceptačných skúšok pre snímače teploty – BT III
✓ PNM34421102	02	Pokyny pre skladovanie a manipuláciu s náhradnými dielmi pre spúšťanie U4 – BT II a BT III
✓ PNM34420490	02	Príručka na inštaláciu, konfiguráciu a údržbu pre snímače teploty – BT III
✓ PNM34420467	03	Akceptačný plán položky komerčnej triedy prístrojov pre snímače teploty – BT III pre 4. blok JE Mochovce

PLKVZ pre etapu návrhu nebol vypracovaný, predkladané PLKVZ obsahuje požiadavky na zabezpečovanie kvality aj pre etapu návrhu.