



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

ROZHODNUTIE č. xxx/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len, „VZ“) – potrubné trasy 4XJP01,02,03BR306,307, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, 4. bloku JE EMO,

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e z m e n u

dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

**PLKVZ Potrubia čiastkového prevádzkového súboru Dieselgenerátorová stanica
– strojná časť – 4. blok, PNM34185489, rev. 13.**

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality PNM34185489, rev. 10, schváleného rozhodnutím úradu č. 127/2022.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 22. 05. 2023 zn. SE/00082/006577/2023 začal dňom 22. 05. 2023 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ - potrubné trasy 4XJP01,02,03BR306,307, BT II, čiastkového prevádzkového súboru DPS – „Dieselgenerátorová stanica – strojná časť 4. bloku JE EMO“ a vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovvej časti. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 209/2023 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil upravené a doplnené dokumenty, tvoriace predmet žiadosti. Rozhodnutie č. 209/2023 nadobudlo právoplatnosť 10.07.2023.

Dňa 03.08.2022 žiadateľ predložil listom zn. SE/00082/009702/2023 zo dňa 02.08.2023 nový dokument PNM34484381, rev. 00, revidovaný dokument PNM34416611, rev. 05, revidovaný plán kvality PNM34185489, rev. 12, a úrad obnovil prerušené správne konanie.

Na základe výzvy posudzovateľa doplnil dňa 09.08.2022 žiadateľ listom zn. SE/00082/009974/2023 zo dňa 09.08.2023 podanie o novú revíziu plánu kvality PNM34185489, rev. 13.

Hodnotené nové potrubné trasy vznikli za účelom zabezpečenia pripojenia seizmicky kvalifikovaných armatúr na vzdušník prostredníctvom zvarových spojov, nakoľko pôvodne uvažované seizmicky nekvalifikované armatúry mali byť na vzdušník pripojené závitovými spojami.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup - Montáž zariadení, PNM34416611, rev. 05,
2. Zoznam potrubí, blok 4, PNM34186954, rev. 04,
3. Zoznam armatúr, blok 4, PNM34186953, rev. 03,
4. Plán kontrol a skúšok - Montáž potrubných trás, PNM34416613, rev. 03,
5. Postupy prevádzkovej skúšky vrátane SAT, PNM34136764, rev. 10,
6. Nezávislá verifikácia manometrovej trysky vzdušníkov v EDG, PNM34484381, rev. 00.

Zmena predloženého plánu kvality spočívala v doplnení nových potrubných trás a definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných VZ. Okrem uvedeného plánu kvality obsahuje aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. a) - h), k), l) bod 2 - 5, písm. n), o), p), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave xx.xx.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a
kontrolných činností