

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
3164/2022/ 27.4.2022

Naše číslo
SE/2022/017992/PJ

Vyhavuje/linka
[redacted] 036 636 2811
[redacted] 036 636 2251

Mochovce
18.5.2022

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou revízie č. 01 projektu zmeny IPR [redacted]
žiadosť o schválenie revízie zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2**

SE, a. s., listom zn. SE/2022/014758/Ga zo dňa 21.4.2022 oznámili ÚJD SR riešenie nesúladu na jadrovom zariadení formou technického rozhodnutia TRo 52010/2022/464. „[redacted]“ ÚJD SR predložené oznámenie listom zn. 3164/2022 zo dňa 27.4.2022 zobralo na vedomie a požiadali zapracovať riešenia do projektovej a prevádzkovej dokumentácie.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR EMO [redacted] „Výmena upchávok na 1JNF čerpadlách“, rev. 01.

Predmetom revízie č. 01 projektu zmeny je doplnenie odzdušňovacích armatúr na prírodné potrubia TVD k termosifónom barierového okruhu chladenia mechanických upchávok vysokotlakových havarijných čerpadiel [redacted] Doplnené armatúry majú označenie [redacted] [redacted] Revízia projektu obsahuje aj úpravu trasovania uvedených potrubí TVD.

Súhlas na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení podľa pôvodného projektu (rev. 00) schválil úrad rozhodnutím č. 80/2021.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení [redacted] obsiahnutej v predloženej dokumentácii projektovej zmeny IPR EMO [redacted] „Výmena upchávok na 1JNF čerpadlách“, rev. 01.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z..

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozorní

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR EMO [redacted] /ýmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“, rev. 01.,
2. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310